# Département de la Moselle

MAITRE D'OUVRAGE

**MAIRIE D'HAGONDANGE**
**Place Jean Burger**
**B.P. 80142**
**57304 HAGONDANGE**

OPERATION

**Requalification de la Rue Vaillant Couturier**

MAITRE D'OEUVRE


**Bureau d'études ITB**
**21 rue Roederer**
**57070 Metz**
**Tél: 03 87 16 29 45**
**Fax: 03 87 57 54 65**


PLAN :

# PLAN DU RESEAU BT

**LOT 1: enfouissement des réseaux et éclairage public**

| Date originale : 05/02/2016 | Echelle : 1/250eme |
|---|---|


**Ce document est la propriété de la société ITB et ne peut être reproduit sans son autorisation préalable.**


| IND. | DATE | MODIFICATIONS |
|---|---|---|
| 01 | 05/02/2016 | Présentation - groupe de travail |
| 02 | 29/02/2016 | APS |
| 03 | 04/04/2016 | DCE |

## LEGENDE BT

Réseau existant :

- PBA existant à déposer
- Polyvorme 4 Départs à conserver
- Coffret C400/P200 existant à conserver
- Coffret de branchement individuel existant à conserver
- Câble de réseau existant
- Câble de branchement existant

Nouveau réseau :

- REMBT 9 Ploges
- Coffret de branchement individuel S20
- Coffret de branchement C400/P200
- Chambre de tirage de type L3T 250KN sans logo
- Réseau principal : 3x240mm² + 1x95mm² Alu sous 1 Gaine TPC Ø 110 rouge
- Branchement : 3x95mm² + 1x50mm² Alu sous 1 Gaine TPC Ø 110 rouge
- Branchement : 4x35mm² Alu sous 1 Gaine TPC Ø 63 rouge
- Branchement : Câble de liaison B
- 1 Gaine TPC Ø 160 rouge vide de réserve
- 1 Gaine TPC Ø 110 rouge vide de réserve